Приложение № 2.4
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 № 297-д

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
в Нерюнгринском районе, г.Нерюнгри,
ул. Сосновая, д.5 каб.12

(место составления акта)

« 19 » октября 20 16 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 204

«19» октября 2016

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг», РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.2\1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе № 204 от 19.09.2016

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении:

внеплановая выездная проверка

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг», РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.2\1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 18.10.2016, 14.00-16.00

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен** *(заполняется при проведении выездной проверки):*

Директор Савицкая Н.А., «20» сентября 2016 г. «15»ч. «15»мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) – не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Овчаренко Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ РС(Я) РРЦ «Суваг» Савицкая Н.А.

отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

На основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Воробьева С.А. № 204 от 19.09.2016 главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Дюгай Викторией Константиновной, в присутствии директора ГБУ РС(Я) РРЦ «Суваг» Савицкая Н.А., 18.10.2016 проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг», РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.2\1, по контролю за исполнением предписания № 251 от 30.11.2015, № 287 от 22.12.2015, № 115 от 08.06.2016,

Установлено.

Предписание № 251 от 30.11.2015:

П.2. Выполнен. Установлен навес и ограждение мусорной контейнерной площадки

П.3. Выполнен. Дезинфекция мусорных контейнеров осуществляется один раз в неделю дезинфицирующим средством «Ника-Неодез» с последующей регистрацией в журнале. Уборочный инвентарь для этих целей выделен, промаркирован.

П.5. Выполнен. Предоставлены паспорта на вентиляционные системы

П.11. Выполнен. В программу ПК включено проведение исследований эффективности работы вентиляции в медицинских кабинетах, проведены измерения эффективности работы вентиляции. Предоставлен утвержденный

план-график производственного лабораторного контроля на 2016 год, протоколы измерения эффективности работы вентиляции от 26.08.2016

П. 24. Выполнен. В кабинете ЛОР-врача на раковине установлен локтевой смеситель

П. 27. Выполнен. Помещения для электро- и светолечения оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

П.29. Выполнен. В процедурном кабинете установлен электроводонагреватель.

П.30 Выполнен. В процедурном кабинете установлен локтевой смеситель.

П.31. В кабинете СУВАг-диагностики отделка стен выполнена окраской.

П.38. Выполнен. В помещении бассейна смонтирована автономная система вытяжной вентиляции. Паспорт системы предоставлен

П.39. Выполнен. В помещениях прачечной установлены 2 шкафа для хранения уборочного инвентаря

П.40. Выполнен. Отделка палат изолятора выполнена в соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность»

П.41. Выполнен. В палатах изолятора установлена новая медицинская мебель (кровати, прикроватные тумбочки)

Предписание № 287 от 22.12.2015

п.4. Выполнен. Текущая и генеральная уборка проводится качественно с применением моющих и дезинфицирующих средств

п.5. Выполнен. Для хранения личной одежды персонала установлены шкафы

п.6. Выполнен. В групповых столы и стулья имеют маркировку, рассаживание детей проведено с учетом их роста

п.7. Выполнен. В группах № 3 и 5 установлена новая мебель

п.8. В кабинетах № 214, 211, 205 мебель промаркирована

п.9. В кабинетах расстояние от первой парты до учебной доски соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.10. Выполнен. В кабинетах № 213, 214 выполнены ремонтные работы

п.11. Выполнен. В кабинетах № 211, 213 выполнили остекление окон из цельного стеклополотна.

П.12. Выполнен. Обеспечено приготовление теплой воды с мылом для обработки ручек сливных бачков и дверей в сан.узлах.

П.13. Выполнен. Предоставлен протокол лабораторных измерений № 8300-16 от 31.08.2016, согласно которому искусственная освещенность в темное время суток на территории Центра составляет 27 лк, 28 лк, 35 лк, что соответствует п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10

П.14. Выполнен. Выделено отдельное помещение для хранения суточного запаса пищевых продуктов

П.15. Выполнен. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами
П.16. Выполнен. Согласно предоставленной накопительной ведомости за сентябрь 2016 года нормы в основных питательных веществах и калорийности выполняются
П.17. Выполнен. Суммарные объемы блюд соблюдаются
П.18. Выполнен. Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню.
П.19. Выполнен. Ежедневная меню раскладка составляется согласно утвержденного примерного меню
П.20. Выполнен. В ежедненом меню выполняется отметка о замене блюд для детей с пищевыми аллергиями.
П.21. Выполнен. Нормы суточного набора выполняются.

Предписание № 115 от 08.06.2016

П.1. Выполнен. Получена лицензия на медицинскую деятельность по виду услуг дезинфектологии № ЛО-14-01-001956 от 14.07.2016

П.2.Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам для проведения работ по дезинфектологии № 14.01.01.000.М.000397.06.16 от 08.06.2016

С 08.09.2016 директором ГБУ РС(Я) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростком с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» назначена Савицкая Наталья Анатольевна

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо ГБУ РС(Я) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростком с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*

_____ *(подпись проверяющего)*

_____ *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует *{заполняется при проведении выездной проверки):*

_____ *(подпись проверяющего)*

_____ *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы:
- распоряжение № 204 от 19.09.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:
- Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Овчаренко О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБУ РС(Я) РРЦ «Суваг» Савицкая Н.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» октября 2016

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)